APLIKASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK MENGUNAKAN KOMBINASI BIOFILTER AEROBIK MEDIA PLASTIK SARANG TAWON DAN BIOFILTER MEDIA KERIKIL DENGAN ALIRAN KE ATAS

Khalidah Nurul Azmi¹, Irma Gusniani Danumihardja¹, Nusa Idaman Said²

¹Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, 164262, Indonesia

²Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

E-mail: amirazaq@gmail.com ; nusaidamansaid@gmail.com

ABSTRAK

Air limbah domestik memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran air di perkotaan karena penerapan pengolahannya belum optimal. Penelitian kombinasi biofilter aerobik dengan media plastik sarang tawon (MPST) dan media kerikil (MK) dilakukan untuk mengolah air limbah domestik. Pemilihan proses mempertimbangkan baku mutu dan sasaran penerapannya untuk skala individual. Kombinasi pada HRT 24 jam menurunkan COD, NH₄-N, TSS masing-masing 84,09%, 81,62%, 93,9%. Pada HRT 36 jam, menurunkan COD, NH₄-N, TSS masing-masing 76,68%, 97,67%, 85,04%. Efisiensi dipengaruhi oleh variasi HRT dan perlakuan pada HRT 24 jam untuk meningkatkan kinerja reaktor, yaitu perubahan HRR dan tipe aerasi. Perubahan HRR dari 1 ke 0,25 (aerasi samping) meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan COD dari 81,5% menjadi 88,05%, NH₄-N dari 77,23% menjadi 81,7%, TSS dari 93,43% menjadi 96,35%. Perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata (HRR 0,25) meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan NH₄-N dari 81,7% menjadi 89,56%, sementara COD turun dari 88,05% menjadi 82,22% dan TSS turun dari 96,35% menjadi 90,66%. HRT 36 jam dipilih sebagai HRT optimum dengan aerasi merata dan HRR 0,25. Hal ini terkait efisiensi penurunan NH₄-N yang sangat tinggi karena DO >2 mg/L dengan aerasi merata dan dalam HRT yang lebih lama, serta semua parameter berada di bawah baku mutu.

Kata kunci: air limbah domestik; biofilter aerobik; efisiensi penurunan; HRT

APPLICATION OF DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY USING COMBINATION OF UPFLOW AEROBIC HONEYCOMB PLASTIC MEDIA BIOFILTER AND GRAVEL MEDIA BIOFILTER

Khalidah Nurul Azmi¹, Irma Gusniani Danumihardja¹, Nusa Idaman Said²

¹ Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok, 164262, Indonesia

² Center for Environmental Technology, BPPT, Puspiptek Area, South Tangerang, 15314, Indonesia

E-mail: amirazaq@gmail.com ; nusaidamansaid@gmail.com

ABSTRACT

Domestic wastewater contributes greatly to water pollution in urban because application of treatment has not been optimal. Research of aerobic biofilter combination with honeycomb plastic media (MPST) and gravel media (MK) to treat domestic wastewater was done. Selection of process considered effluent standard and implementation for individual scale. Combination in HRT 24 hours reduced COD, NH₄-N, TSS by 84,09%, 81,62%, 93,9%, respectively. In HRT 36 hours, reduced COD, NH₄-N, TSS by 76,68%, 97,67%, 85,04%, respectively. Removal efficiencies were influenced by HRT variation and some treatments in HRT 24 hours to improve reactor performance, i.e. HRR and aeration type changes. HRR change from 1 to 0,25 (side aeration) improved reactor performance in reducing COD from 81,5% to 88,05%, NH₄-N from 77,23% to 81,7%, TSS from 93,43% to 96,35%. Aeration type change from side aeration to fine aeration (HRR 0,25) increased reactor performance in reducing NH₄-N from 81,7% to 89,56%, while COD decreased from 88,05% to 82,22% and TSS decreased from 96,35% to 90,66%. HRT 36 hours was selected as optimum HRT with fine aeration and HRR 0,25. This considered highly removal efficiency of NH₄-N due to DO >2 mg/L with fine aeration and longer HRT, and all parameters below effluent standard.

Keywords : aerobic biofilter; domestic wastewater; HRT; removal efficiency

1. PENDAHULUAN

Masalah utama dari air limbah adalah timbulannya dalam jumlah banyak dengan beban organik tinggi dan potensi pencemaran yang serius (Mishra *et al.*, 2015). Untuk wilayah Jakarta, dari segi jumlah, air limbah domestik (rumah tangga) memberikan kontribusi terhadap pencemaran air sekitar 75%, air limbah perkantoran dan daerah komersial 15%, dan air limbah industri hanya sekitar 10% (Said, 2017). Permasalahan yang ada hingga saat ini terkait air limbah domestik di Indonesia adalah laju perkembangan pembangunan sarana pengelolaan air limbah secara terpusat sangat lambat (hanya sekitar 3,5% dari luas total daerah pelayanan), serta teknologi pengolahan air limbah rumah tangga individual (*on site treatment*), ataupun semi komunal yang ada tidak memadai atau sangat kurang sekali (Said, 2005). Sementara itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang berlaku saat ini sifatnya lebih ketat dimana kadar maksimum parameter yang ditetapkan antara lain BOD 30 mg/L, COD 100 mg/L, TSS 30 mg/L, amoniak 10 mg/L. Maka, diperlukan suatu teknologi pengolahan air limbah domestik di daerah perkotaan untuk memenuhi baku mutu air limbah domestik saat ini. Menurut Said & Hartaja (2015), dalam menentukan teknologi pengolahan air limbah harus didasarkan kepada karakteristik air limbah yang akan diolah. Salah satu jenis teknologi pengolahan berdasarkan karakteristik air limbah ialah pengolahan air limbah secara biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan polutan tertentu. Pemilihan teknologi pengolahan air limbah domestik bagi skala individual dalam hal ini diharapkan yang mudah dan murah untuk diterapkan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Said & Ruliasih (2005) dalam jurnalnya mengatakan bahwa saat ini salah satu proses pengolahan air limbah yang banyak digunakan adalah proses biologis dengan biakan melekat. Biofilter aerobik pada dasarnya merupakan sistem biakan melekat yang dapat digunakan sebagai proses pengolahan air limbah (Hait & Mazumder, 2009). Proses biofilter telah secara berangsur-angsur digunakan pada masyarakat kecil, mengingat mudah dikelola dan dapat menghilangkan material organik dan padatan tersuspensi secara bersamaan (Kim *et al.*, 2008; Ji *et al.*, 2014). Biofilter aerobik tercelup (SABs) diketahui memberikan retensi padatan lebih baik dibandingkan dengan reaktor lumpur aktif (Gálvez *et al.*, 2009; Metcalf & Eddy, 2003; Ferraz *et al.*, 2014).

Berdasarkan Said (2017), pengolahan air limbah dengan sistem biakan melekat atau biofilm dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor yang diisi dengan media yang mempunyai luas permukaan yang besar dimana film mikrobiologis (biofilm) melekat di permukaan media tersebut. Zat organik dapat disisihkan secara biologis yang tergantung dari jumlah oksigen terlarut, jenis mikroorganisme, dan jumlah zat pengurai. Adanya O_2 menyebabkan proses oksidasi aerob dapat berlangsung, bahan-bahan organik akan diubah menjadi produk-produk akhir yang relatif stabil dan sisanya akan disintesis menjadi mikroba baru. Secara umum, reaksinya sebagai berikut:

Di dalam proses biofiltrasi, senyawa amoniak akan diubah menjadi nitrit, kemudian senyawa nitrit akan diubah menjadi nitrat. Secara keseluruhan proses nitrifikasi dapat dilihat dari persamaan berikut :

Untuk pengolahan air limbah, bahan pendukung harus memenuhi kriteria berikut: tidak larut, tidak dapat terurai, tidak beracun, tidak mencemari, ringan, fleksibilitas dalam berbagai bentuk, stabilitas mekanik dan kimia yang tinggi, difusivitas tinggi, cara imobilisasi yang sederhana, retensi biomassa tinggi, pelekatan minimal organisme lain dan sebaiknya biaya rendah (Leenen *et al.*, 1996; Zacheus *et al.*, 2000; Martins *et al.*, 2013). Jika berdasarkan Said (2017), media terstruktur memiliki semua karakteristik yang ada pada media "ideal". Salah satu jenis media terstruktur yang sering digunakan adalah media plastik sarang tawon (MPST). Media biofilter yang digunakan diantaranya dapat juga berupa media kerikil (MK). Menurut Newton & Wilson (2008), *gravel* mengurangi risiko *clogging* dan memperkenankan laju beban hidrolis yang lebih tinggi. *Gravel* memiliki luas permukaan besar dimana partikel dapat tertahan oleh pengendapan (mekanisme penghilangan utama) dan pelekatan (Boller 1993; Galvis, 1999; Sánchez *et al.*, 2015), sehingga memfasilitasi operasi filter yang lama (Sánchez *et al.*, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Pengolahan air limbah domestik skala laboratorium dilakukan dengan mengombinasikan biofilter aerobik media berbeda yaitu media Plastik Sarang tawon (MPST) dan media kerikil (MK) dengan aliran ke

atas. Air limbah dialirkan terlebih dahulu melalui biofilter MPST, kemudian melalui biofilter MK agar pengolahan dapat menghasilkan kualitas effluen lebih baik. Baku mutu acuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pemilihan aliran ke atas berdasarkan Said (2008) bahwa efisiensi penyaringan akan sangat besar karena dengan adanya *biofilter up flow* yakni penyaringan dengan sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat

pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendapkan di dasar bak *filter*. Gambar 1 memperlihatkan desain reaktor skala laboratorium yang digunakan. Sistem aliran *continuous* didukung dengan adanya pompa sirkulasi. Suplai udara kedua reaktor berasal dari 1 unit *blower*. Reaktor didesain berbahan akrilik ketebalan 5 mm. Pipa PVC diameter ½ in digunakan sebagai peralatan pendukung. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik yaitu influen reaktor, effluen biofilter MPST, dan effluen biofilter MK. Tabel 1 merangkum parameter yang didapat dari ketiga titik *sampling*

Gambar 1. Desain Reaktor Biofilter Aerobik Skala Laboratorium

Tabel 1. Pemerolehan Data di Titik *Sampling*

Unit Proses	Titik <i>Sampling</i>		
	1	2	3
Biofilter Aerobik MPST	COD _{inf} , TSS _{inf} , NH ₄ -N _{inf}	COD _{ef} , TSS _{ef} , NH ₄ -N _{ef}	
Biofilter Aerobik MK		COD _{inf} , TSS _{inf} , NH ₄ -N _{inf}	COD _{ef} , TSS _{ef} , NH ₄ -N _{ef}

Penelitian dan pemeriksaan parameter dilakukan di Laboratorium Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT, di Gedung 820 Teknologi Sistem Kebumihan (Geotech), Kawasan Puspipetek, Tangerang Selatan. Air limbah domestik berasal dari bak pengumpul di Gedung Geotech, dimana air limbah yang dikumpulkan berupa *overflow* dari beberapa titik tangki septik dan air limbah non-toilet. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu waktu tinggal (*hydraulic retention time*, HRT); variabel terikat yaitu konsentrasi COD, TSS, NH₄-N; variabel kontrol yaitu ukuran reaktor dan jenis media. *Seeding* dilakukan secara alami dengan HRT 48 jam. *Feeding* dilakukan dengan variasi HRT 24 dan 36 jam. Pemeriksaan kualitas air meliputi pH, suhu, TSS, COD, amoniak (NH₄-N). Analisis dilakukan

terkait efisiensi *removal* konsentrasi parameter (COD, NH₄-N, TSS) di tiap HRT berdasarkan grafik yang didapat. Selanjutnya, HRT optimum dapat ditetapkan untuk perancangan skala lapangan. Perhitungan efisiensi dan *loading* dilakukan dengan mengikuti persamaan (3) dan (4).

$$E = \frac{C_{in} - C_{ef}}{C_{in}} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

E = efisiensi proses pengolahan (%);
 C_{inf} = COD_{inf} (mg/L), NH₄-N_{inf} (mg/L), TSS_{inf} (mg/L);
 C_{ef} = COD_{ef} (mg/L), NH₄-N_{ef} (mg/L), TSS_{ef} (mg/L).

$$Loading = \frac{Q \times C}{V} \quad (4)$$

Keterangan:

Loading = *loading* organik, *loading* amonia (gr/m³.hari);

Q = debit air limbah (m³/hari);

C = COD_{inf} (gr/m³), NH₄-N_{inf} (gr/m³);

V = volume media (m³).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapat antara lain berupa data penurunan konsentrasi influen dan efluen. Selain itu, pengamatan visual dilakukan terhadap *biofilm* dan kualitas air hasil olahan. Rangkain reaktor yang digunakan selama percobaan dapat dilihat pada Gambar 2.a, dan pengamatan *biofilm* pada akhir proses *seeding* dapat dilihat pada Gambar 2.b. Sedangkan pengamatan visual influen dan efluen pada akhir proses *seeding* dapat dilihat pada Gambar 3.

4.1. Konsentrasi COD

Konsentrasi COD influen selama *seeding* berkisar pada 337 – 510 mg/L. Berdasarkan Gambar 4, efisiensi total penurunan COD sebagai representasi penurunan senyawa organik pada tahap awal tergolong rendah yaitu 56,67 – 59,06%. Hal ini karena pada awal *seeding* terjadi penyesuaian bakteri terhadap

lingkungan baru sehingga dapat dikatakan pertumbuhan mikroorganisme pada reaktor belum optimal. Efisiensi total penurunan COD mencapai *steady state*, yakni fluktuasi $\pm 10\%$ dan efisiensi mencapai $>80\%$ sehingga *seeding* dihentikan pada hari ke-26. Hal ini menunjukkan bahwa proses awal pertumbuhan mikroba dan pembentukan lapisan *biofilm* pada media membutuhkan waktu beberapa minggu, yang dikenal dengan proses pematangan (Rittmann *et al.*, 1988; Said & Tresnawaty, 2011).

Biofilm yang terbentuk pada lapisan atas media dinamakan *zoogloeal film*, yang terdiri dari bakteri, fungi, alga, dan protozoa (Eighmy, 1983; Bitton, 1994; Said, 2017). Pengamatan visual *biofilm* di akhir *seeding* dapat dilihat pada Gambar 2.b. Konsentrasi TSS influen selama *seeding* berkisar pada 31-176 mg/L. Berdasarkan Gambar 6, efisiensi total penurunan TSS pada awal *seeding* tergolong rendah, yaitu 63,64-70,97%. Hal ini sama seperti penurunan COD bahwa pada awal *seeding* mikroorganisme belum tumbuh secara optimal dan secara visual *biofilm* belum terlihat. Sampai akhir *seeding*, penurunan TSS mencapai efisiensi yang tinggi yaitu 98,3%. Dapat dikatakan terjadi proses penyaringan padatan tersuspensi melalui *biofilm* yang terlihat semakin tebal pada akhir *seeding* (lihat Gambar 2.b).

a.

b.

Gambar 2. a. Rangkaian Reaktor Skala Laboratorium; b. Pengamatan *Biofilm* Akhir *Seeding*

Gambar 3. Pengamatan Visual Kualitas Influen dan Efluen Akhir *Feeding*

Gambar 4. Konsentrasi COD Inlet, Outlet dan Efisiensi Penghilangan.

Gambar 5. Konsentrasi Amoniak($\text{NH}_4\text{-N}$) Inlet, Outlet dan Efisiensi Penghilangan.

Gambar 6. Konsentrasi Total Padatan Tersuspensi (TSS) Inlet, Outlet dan Efisiensi Penghilangan.

Proses pengolahan dengan HRT 24 jam dapat menurunkan COD air limbah domestik dari 165 – 565 mg/L menjadi 23 – 96 mg/L. Efisiensi

total penurunan COD pada HRT 24 jam berkisar pada 71,38 – 93,56% (rata-rata 84,09%). Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian tidak jauh

berbeda dengan hasil penelitian Ferraz *et al.* (2014) yang juga menggunakan SAB untuk mengolah campuran air limbah domestik dan lindi, dimana pada HRT 24 jam menghasilkan efisiensi penurunan COD sebesar 80%. Untuk HRT 36 jam, COD dapat diturunkan dari 174-389 mg/L menjadi 46-78 mg/L. Efisiensi total penurunan COD pada HRT 36 jam berkisar pada 66,81-82,84% (rata-rata 76,68%).

Berdasarkan Gambar 4, efisiensi total penurunan COD saat *feeding* HRT 24 jam terlihat fluktuatif. Hal ini menandakan influen yang fluktuatif berpengaruh pada efisiensi yang dihasilkan. Penurunan efisiensi terjadi karena adanya resirkulasi air olahan dengan HRR 1, menjadikan debit air limbah yang diolah pada reaktor lebih besar. Menurut Said & Tresnawaty (2001), semakin kecil waktu tinggal air dan debit yang diolah semakin besar menyebabkan beban pengolahan menjadi lebih besar sehingga efisiensi pengolahan mengalami penurunan. Perlakuan yang diberikan untuk mengatasi hal ini yaitu mengubah HRR dari 1 menjadi 0,25. Setelah HRR diubah, terlihat efisiensi total penurunan COD mencapai nilai tertinggi yaitu 93,56%. Dapat dikatakan semakin kecil debit yang diolah menyebabkan beban pengolahan menjadi lebih kecil sehingga efisiensi pengolahan meningkat. Efisiensi mengalami fluktuasi dan semakin menurun pada akhir *feeding* HRT 24 jam, yakni mencapai 72,73%. Hal ini karena adanya perubahan tipe aerasi pada hari ke-55.

Perubahan tipe aerasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penurunan amoniak ($\text{NH}_4\text{-N}$), dimana sampai hari ke-55 $\text{NH}_4\text{-N}$ effluen reaktor masih berada di atas baku mutu (>10 mg/L), sementara COD effluen reaktor telah berada di bawah baku mutu (<100 mg/L). Perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata menyebabkan adanya *biofilm* yang terangkat sehingga efisiensi COD menurun. Menurut Ji *et al.* (2014), aerasi yang berlebihan memperburuk erosi terhadap *biofilm* dan tidak menguntungkan bagi pertumbuhan mikro-organisme.

Pada akhir *feeding*, efisiensi >80% dan telah mencapai *steady state*. Rata-rata efisiensi total penurunan COD pada HRT 36 jam lebih kecil dibandingkan HRT 24 jam (aerasi merata), secara berurutan 76,68% dan 82,22%. Dapat dikatakan pemakaian aerasi merata dengan HRT yang lebih lama memberikan efek penurunan efisiensi COD.

4.2. Konsentrasi Amoniak

Rangkaian proses pengolahan dengan HRT 24 jam dapat menurunkan konsentrasi amoniak ($\text{NH}_4\text{-N}$) air limbah domestik dari 91,82 – 212,84 mg/L menjadi 0,25 – 46,86 mg/L. Efisiensi total

penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ pada HRT 24 jam berkisar pada 67,54 – 99,84% (rata-rata 89,56%). Dapat dikatakan efisiensi $\text{NH}_4\text{-N}$ pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi $\text{NH}_4\text{-N}$ yang dihasilkan Hibban *et al.* (2016) dalam penelitiannya, dimana menggunakan biofilter aerob untuk mengolah air limbah domestik, yakni pada HRT 24 jam menghasilkan efisiensi penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ sebesar 66,44%. Untuk HRT 36 jam, $\text{NH}_4\text{-N}$ dapat diturunkan dari 123,8 – 160,29 mg/L menjadi 0,4 – 12,6 mg/L. Efisiensi total penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ pada HRT 36 jam berkisar pada 91,9 – 99,73% (rata-rata 97,67%). Berdasarkan Gambar 5, efisiensi total penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ di awal *feeding* HRT 24 jam terlihat stabil, yaitu sekitar 74%. Hal ini menandakan sistem biakan melekat pada reaktor yang telah melalui tahap *seeding* dapat menurunkan konsentrasi $\text{NH}_4\text{-N}$ air limbah. Ketika HRR diubah, rata-rata efisiensi meningkat dari 77,23% (HRR 1) menjadi 81,7% (HRR 0,25), kondisi aerasi samping. Dapat dikatakan HRR yang lebih kecil menjadikan beban pengolahan lebih kecil sehingga efisiensi meningkat. Agar efisiensi penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ lebih meningkat, dilakukan perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata. Hal ini mempertimbangkan $\text{NH}_4\text{-N}$ effluen yang belum memenuhi baku mutu (>10 mg/L), dimana sampai hari ke-55 konsentrasi $\text{NH}_4\text{-N}$ effluen sebesar 16,05 mg/L. Pengambilan keputusan ini didukung oleh pemeriksaan konsentrasi oksigen terlarut (DO) di zona *inlet* dan *outlet* tiap reaktor, dimana pada zona *outlet* DO <2 mg/L ketika dengan aerasi samping, sedangkan DO >2 mg/L ketika dengan aerasi merata. Keberadaan DO sangat penting dalam proses nitrifikasi karena proses ini berjalan secara aerobik. Proses nitrifikasi akan berjalan dengan baik jika DO minimum > 1 mg/L (Benefield & Randall, 1980; Said, 2017), tetapi bila konsentrasi oksigen terlarut di bawah 1 mg/L maka proses nitrifikasi menjadi lambat (Metcalf & Eddy, 1991; Said & Tresnawaty 2001). Agar proses nitrifikasi dapat berjalan dengan baik, konsentrasi oksigen terlarut di dalam air tidak boleh kurang dari 2 mg/L (Bitton, 1994; Said, 2017). Setelah dilakukan perubahan tipe aerasi, efisiensi total penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ pada HRT 24 jam menjadi lebih meningkat. Efisiensi tertinggi mencapai 99,84%, dimana $\text{NH}_4\text{-N}$ dapat diturunkan dari 152,53 mg/L menjadi 0,25 mg/L. Efisiensi tertinggi ini terjadi karena faktor teknis berupa padamnya listrik sehingga reaktor beroperasi tanpa adanya penambahan air limbah, namun hanya air yang diresirkulasikan. Rata-rata efisiensi total penurunan $\text{NH}_4\text{-N}$ pada HRT 24 jam dengan aerasi merata lebih besar dibandingkan HRT 24 jam (HRR 0,25) dengan aerasi samping, secara berurutan 89,56% dan

81,7%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aerasi merata menjaga kondisi oksigen terlarut pada reaktor sehingga proses nitrifikasi berjalan lebih baik. Efisiensi penurunan amoniak terus mengalami peningkatan ketika *feeding* dioperasikan dengan HRT 36 jam, yakni pada akhir efisiensi >99% dan telah mencapai *steady state*. Rata-rata efisiensi total penurunan NH₄-N dengan HRT 36 jam lebih besar dibandingkan dengan HRT 24 jam (aerasi merata), secara berurutan 97,67% dan 89,56%. Hal ini sesuai dengan Said & Tresnawaty (2001) yang mengatakan bahwa semakin lama waktu kontak antara air buangan dengan lapisan biomassa yang tumbuh di media akan semakin banyak amoniak yang terurai.

4.3. Konsentrasi TSS

Rangkaian proses pengolahan dengan HRT 24 jam dapat menurunkan TSS air limbah domestik dari 35-147 mg/L menjadi 1 – 17 mg/L. Efisiensi total penurunan TSS pada HRT 24 jam berkisar pada 86,18 – 99,22% (rata-rata 93,9%). Dapat dikatakan hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Ferraz *et al.* (2014) yang juga menggunakan SAB untuk mengolah campuran air limbah domestik dan lindi, dimana pada HRT 24 jam menghasilkan efisiensi penurunan TSS sebesar 90%. Untuk HRT 36 jam, TSS dapat diturunkan dari 69 – 142 mg/L menjadi 9 – 18 mg/L. Efisiensi total penurunan TSS pada HRT 36 jam berkisar pada 73,91 – 91,96% (rata-rata 85,04%). Berdasarkan Gambar 6, efisiensi total penurunan TSS pada saat *feeding* dengan HRT 24 jam terlihat fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa influen yang fluktuatif berpengaruh pada efisiensi yang dihasilkan. Efisiensi total penurunan TSS pada *feeding* HRT 24 jam (HRR 1) sebagian besar berada di atas 90%. Walaupun di hari ke-39 efisiensi berada pada nilai tertinggi yaitu 97,26%, *hydraulic recycle ratio* (HRR) diubah dari 1 menjadi 0,25. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan konsentrasi COD, NH₄-N, dan TSS. Rata-rata efisiensi total penurunan TSS pada *feeding* HRT 24 jam dengan *hydraulic recycle ratio* (HRR) 0,25 (aerasi samping) lebih besar dibandingkan HRR 1, secara berurutan 96,35% dan 93,43%. Dapat dikatakan HRR yang lebih kecil meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan konsentrasi TSS. Perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata menyebabkan turunnya efisiensi TSS. Rata-rata efisiensi penurunan TSS ketika *feeding* HRT 24 jam dengan aerasi merata lebih kecil dibandingkan dengan aerasi samping (HRR 0,25), secara berurutan 90,66% dan 96,35%. Aerasi merata menyebabkan adanya turbulensi yang mengganggu proses penyaringan padatan tersuspensi sehingga menurunkan

efisiensi TSS. Rata-rata efisiensi total penurunan TSS pada HRT 36 jam lebih kecil dibandingkan HRT 24 jam (aerasi merata), secara berurutan 85,04% dan 90,66%. Dapat dikatakan penggunaan aerasi merata dalam HRT yang lebih lama memberikan efek penurunan efisiensi TSS. Air olahan yang telah melalui kombinasi proses terlihat lebih jernih dibandingkan air olahan yang hanya melalui biofilter MPST. Hal ini menandakan kombinasi proses dapat menghasilkan air olahan yang lebih jernih (Gambar 3).

4.4. Penentuan Waktu Tinggal Optimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, ditetapkan kadar maksimum parameter pada air limbah domestik sebelum dibuang ke media lingkungan, di antaranya COD 100 mg/L, TSS 30 mg/L, amoniak 10 mg/L. Penentuan waktu tinggal optimum dipilih dengan menentukan waktu tinggal (HRT) terpendek di mana kualitas effluen sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan Permen LHK Nomor P.68 tahun 2016. Gambar 7 menyajikan konsentrasi effluen sebagai hasil kombinasi proses yang dibandingkan dengan baku mutu. Untuk parameter COD dan TSS, terlihat telah memenuhi baku mutu pada kedua HRT yaitu COD <100 mg/L dan TSS <30 mg/L. Parameter NH₄-N terlihat sebagian besar belum dapat memenuhi baku mutu pada HRT 24 jam, sedangkan pada HRT 36 jam terlihat semakin lama dapat memenuhi baku mutu (<10 mg/L) yang juga didukung oleh pemakaian aerasi merata.

Dapat dikatakan kombinasi biofilter aerobik MPST dan MK menghasilkan effluen yang memenuhi baku mutu berdasarkan waktu tinggal yang ditetapkan. HRT optimum dapat ditentukan berdasarkan baku mutu air limbah domestik acuan. Parameter COD, TSS, dapat memenuhi baku mutu untuk HRT 24 jam maupun 36 jam. Parameter NH₄-N belum dapat memenuhi baku mutu pada HRT 24 jam, tetapi dapat memenuhi baku mutu pada HRT 36 jam. Jika dilihat secara keseluruhan, dengan HRT 36 jam semua parameter dapat memenuhi baku mutu air limbah domestik. HRT 36 jam yang pengoperasiannya didukung oleh aerasi merata menghasilkan kualitas effluen yang semakin bagus untuk NH₄-N, yakni dapat mencapai <1 mg/L. Jika dilihat dari efisiensinya, dalam HRT 36 jam parameter NH₄-N rata-rata dapat diturunkan hingga mencapai 97,67%. Untuk COD dan TSS, masing-masing efisiensinya rata-rata mencapai 76,68% dan 85,04%. Sementara itu, parameter NH₄-N, COD, TSS dalam HRT 24 jam efisiensinya rata-rata mencapai 89,56%, 82,22%, 90,66%.

Walaupun pada HRT 24 jam semua parameter mencapai efisiensi yang tinggi, parameter $\text{NH}_4\text{-N}$ belum dapat mencapai baku mutu. HRT 36 jam ditetapkan sebagai HRT optimum dengan operasionalnya menggunakan aerasi merata sehingga semua parameter kualitas efluen (COD, $\text{NH}_4\text{-N}$, TSS) dapat memenuhi baku mutu air limbah domestik. Dalam HRT 36 jam, efisiensi penurunan organik (COD) dapat mencapai 66,81-82,84% dengan beban organik 0,12-0,27 $\text{kg/m}^3\cdot\text{hari}$. Untuk amoniak ($\text{NH}_4\text{-N}$), efisiensi dapat mencapai 91,9-99,73% dengan beban amoniak 0,08-0,11 $\text{kg/m}^3\cdot\text{hari}$.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat kriteria desain yang dapat digunakan untuk

merancang IPAL domestik. Kriteria desain yang dihasilkan antara lain HRT dan efisiensi penurunan konsentrasi polutan air limbah (COD, $\text{NH}_4\text{-N}$, TSS) untuk untuk sistem biofilter aerobik. Data lain yang dibutuhkan untuk merancang biofilter MPST maupun biofilter MK yaitu rasio volume media/volume total reaktor yang digunakan pada penelitian ini. Konsep umum pengolahan air limbah domestik individual yang dirancang berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan penambahan bak pengendapan awal dan akhir, yang mempertimbangkan kondisi asli di lapangan.

Gambar 7. Konsentrasi Efluen terhadap Baku Mutu Lingkungan

5. KESIMPULAN

Kombinasi biofilter aerobik MPST dan biofilter MK dengan HRT 24 jam menurunkan konsentrasi COD, $\text{NH}_4\text{-N}$, TSS air limbah domestik masing-masing 71,38 – 93,56% (rata-rata 84,09%), 67,54 – 99,84% (rata-rata 81,62%), 86,18 – 99,22% (rata-rata 93,9%). Dengan HRT 36 jam dapat menurunkan konsentrasi COD, $\text{NH}_4\text{-N}$, TSS masing-masing 66,81 – 82,84% (rata-rata 76,68%), 91,9 – 99,73% (rata-rata 97,67%), 73,91 – 91,96% (rata-rata 85,04%). Efisiensi penurunan selain dipengaruhi variasi HRT, juga dipengaruhi perlakuan yang harus diberikan pada *feeding* HRT 24 jam untuk meningkatkan kinerja reaktor yaitu berupa perubahan HRR dan tipe aerasi. Perubahan HRR dari 1 ke 0,25 (aerasi samping) meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan COD dari 81,5% menjadi 88,05%, $\text{NH}_4\text{-N}$ dari 77,23% menjadi 81,7%, TSS dari 93,43% menjadi 96,35%. Perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata dengan HRR 0,25 meningkatkan kinerja reaktor dalam

menurunkan $\text{NH}_4\text{-N}$ dari 81,7% menjadi 89,56%, sementara COD turun dari 88,05% menjadi 82,22% dan TSS turun dari 96,35% menjadi 90,66%.

Dapat dilihat bahwa efisiensi penurunan konsentrasi $\text{NH}_4\text{-N}$ dapat mencapai nilai yang sangat tinggi dan stabil ketika menggunakan aerasi merata dan dengan HRT yang lebih lama. Penerapan teknologi kombinasi ini dilakukan untuk merancang IPAL skala lapangan. Dari hasil penelitian di dapatkan total waktu tinggal optimum di dalam sistem biofilter adalah 36 jam.

Saran

Sebaiknya, HRR ditetapkan berdasarkan kapasitas pompa sirkulasi dan nilainya lebih kecil daripada debit air limbah yang masuk ke reaktor sehingga kinerja reaktor tidak menurun. Selain itu, mempertimbangkan tipe aerasi yang digunakan. Aerasi samping tidak menyebabkan turbulensi yang berpengaruh pada turunnya efisiensi COD dan TSS, sementara aerasi merata dapat meningkatkan efisiensi $\text{NH}_4\text{-N}$ menjadi

sangat tinggi. *Blower* yang digunakan juga disesuaikan kapasitasnya sesuai kondisi air limbah yang diolah. Pemeriksaan parameter bakteri *Nitrosomonas* dan *Nitrobacter* dapat dilakukan untuk memastikan terjadi proses nitrifikasi dalam reaktor, serta parameter *total coliform* pada efluen reaktor sebagai parameter lain yang diatur kadar maksimumnya pada baku mutu air limbah domestik acuan.

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan atas bantuan dan fasilitasnya dalam melakukan kajian penelitian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Ir. Wahyu Widayat, Msi. dan Imam Setiadi, ST. yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Benefield, L.D., & Randall, C.W. (1980). *Biological Process Design for Wastewater Treatment*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
2. Bitton, G. (1994). *Wastewater Microbiology*. New York: Wiley-Liss.
3. Boller, M. (1993). Filter mechanism in roughing filters. *Water SRT-Aqua*, 42 (3), 174-185.
4. Eighmy, T.T., Maratea, D., Bishop, P.L. (1983). Electron Microscopic Examination of Wastewater Biofilm Formation and Structural Components. *Applied and Environmental Microbiology*, June 1983, Vol. 45, No. 6, p. 1921-1931.
5. Ferraz, F.M., Povinelli, J., Pozzi, E., Vieira, E.M., Trofino, J.C. (2014). Co-treatment of landfill leachate and domestic wastewater using a submerged aerobic biofilter. *Journal of Environmental Management*, 141 (2014) 9-15.
6. Gálvez, a, Giusti, L., Zamorano, M., Ramos-Ridao, A.F. (2009). Stability and efficiency of biofilms for landfill leachate treatment. *Bioresour. Technol.* 100, 4895-4898.
7. Galvis, G. (1999). Development and Evaluation of Multistage Filtration Plants: An Innovative, Robust and Efficient Water Treatment Technology. *PhD Thesis*, CEHE, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK, p. 228.
8. Hait, S., Mazumder, D. (2009). Performance evaluation of aerobic biofilter with high organics containing synthetic wastewater. *Int. J. Environment and Pollution*, Vol. 37, Nos. 2/3, 2009.
9. Hibban, M., Rezagama, A., Purwono. (2016). Studi Penurunan Konsentrasi Amonia dalam Limbah Cair Domestik dengan Teknologi Biofilter Aerob Media Tubular Plastik pada Awal Pengolahan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 5, No.2 (2016). Metcalf & Eddy. (1991). *Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Third Edition*. New York: McGraw-Hill.
10. Ji, B., Wang, H., Yang, K. (2014). Nitrate and COD removal in an upflow biofilter under an aerobic atmosphere. *Bioresource Technology*, 158 (2014) 156-160.
11. Kim, Y., Tanaka, K., Lee, Y., Chung, J. (2008). Development and application of kinetic model on biological anoxic/aerobic filter. *Chemosphere*, 70, 990-1001.
12. Leenen, E., DosSantos, V.A.P., Grolle, K.C.F., Tramper, J., Wijffels, R.H. (1996). Characteristics of and selection criteria for support materials for cell immobilization in wastewater treatment. *Water Res.*, 12: 2985-2996.
13. Martins, S.C.S., Martins, C.M., Fiuza, L.M.C.G., Santaella, S.T. (2013). Immobilization of microbial cells: A promising tool for treatment of toxic pollutants in industrial wastewater. *African Journal of Biotechnology*, Vol. 12(28), pp. 4412-4418, 10 July, 2013.
14. Maryland Department of The Environment. (2016). *Design Guidelines for Wastewater Facilities*. Baltimore, MD: Author.
15. Metcalf & Eddy. (2003). *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse* (4th int. ed.). New York: McGraw-Hill.
16. Mishra, T., Ramola, S., Shankhwar A.K., Rabha, A.K., Srivastava, R.K. (2015). Pulp and paper mill effluent treatment by hybrid anaerobic upflow fixed-bed bioreactor combined with slow sand filter. *Desalination and Water Treatment*, DOI: [10.1080/19443994.2015.1039596](https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1039596).
17. Newton, C., Wilson, J.P. (2008). Recirculating gravel filters: high-performance treatment at low cost for two small communities. *Water Science & Technology*, 58.6, 2008.
18. Rittmann, B.E., Jackson, D., Storck, S.L. (1988). Potential for treatment of hazardous organic chemicals with biological processes. In: D. L. Wise (Ed.). *Biotreatment Systems* (vol. 3, pp. 15-64). Boca Raton, FL: CRC Press.
19. Sánchez, L.D., Visscher, J.T., Rietveld, L.C. (2015). Performance of upflow gravel filtration in multi-stage filtration plants. *Water Science & Technology*, 71.4, 2015.
20. Said, N.I. (2005). Penggunaan Media Serat Plastik pada Proses Biofilter Tercelup untuk Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Toilet. *JAI* Vol.1, No. 2, 2005.

21. Said, N.I. (2008). *Pengolahan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta: "Tinjauan Permasalahan, Strategi dan Teknologi Pengolahan"*. Jakarta: Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
22. Said, N.I. (2017). *Teknologi Pengolahan Air Limbah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
23. Said, N.I., Hartaja, D.R.K. (2015). Pengolahan Air Lindi dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob dan Denitrifikasi. *JAI*, Vol. 8, No. 1, 2015.
24. Said, N.I., Ruliasih. (2005). Tinjauan Aspek Teknis Pemilihan Media Biofilter untuk Pengolahan Air Limbah. *JAI*, Vol. 1, No. 3, 2005.
25. Said, N.I., Tresnawaty, R. (2001). Penghilangan amoniak di dalam air baku air minum dengan proses biofilter tercelup menggunakan media plastik sarang tawon. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001: 11-27.
26. Zacheus, O.M., Livanainen, E.K., Nissinen, T.K., Lehtola, M.J., Martikainen, P.J. (2000). Bacterial biofilm formation on polyvinyl chloride, polyethylene and stainless steel exposed to ozonated water. *Water Res.*, 34:63-70.
27. Zahra, L.Z., Purwanti, I.F. (2015). Pengolahan Limbah Rumah Makan dengan Proses Biofilter Aerobik. *JURNAL TEKNIK ITS*, Vol. 4, No.1, ISSN: 2337-3539.