JURNAL AIR INDONESIA (Indonesia Water Journal)

Jurnal Air Indonesia (JAI) memuat tulisan yang merupakan hasil penelitian, informasi teknologi maupun gagasan segar tentang masalah teknologi pengelolaan air bersih dan limbah cair, air industri serta pengelolaan sumber daya air dan lingkungan, yang asli dan belum pernah dimuat di media cetak lain. Jurnal Air Indonesia terbit dua nomor dalam setahun.

PENANGGUNG JAWAB REDAKSI

Heru Dwi Wahjono, B.Eng. M.Kom. Peneliti Utama – Bidang Teknologi Informasi Sumberdaya Air

DEWAN REDAKSI

Dr. Ir. Ikbal, M.Eng. – Bidang Teknologi Pengolahan Air Limbah Anaerobik
Dr. Ir. Rudi Nugroho, M.Eng. – Bidang Teknologi Pengolahan Air Limbah
Dr. Ir. Arie Herlambang, M.Si – Bidang Hidrogeologi Lingkungan
Ir. Nugro Rahardjo – Bidang Teknologi Pengolahan Air Bersih
Drs. R. Haryoto Indriatmoko – Bidang Hidrologi dan Konservasi Air Tanah
Ir. Taty Hernaningsih, M.Sc. – Bidang Hidrologi dan Lingkungan
Ir. Setiyono, M.Si. – Bidang Teknik Kimia dan Proses Industri
Ir. Wahyu Widayat, M.Si – Bidang Teknologi Pengolahan Air Proses Industri
Drs. Satmoko Yudo, M.Eng. – Bidang Informasi Lingkungan

MITRA BESTARI

DR. Kukuh Murtilaksono – Bidang Konservasi Tanah dan Air
Prof. Dr. Ir. Yudi Soetrisno Garno, MSc. – Bidang Lingkungan Perairan.
Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng.APU. – Bidang Teknologi Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah.

REDAKSI PELAKSANA

Dinda Rita Krishumartani Hartaja, S.T.
 Imam Setiadi, S.Kom.
 Oman Sulaeman, S.Kom.

ALAMAT REDAKSI

Pusat Teknologi Lingkungan
 Gedung II BPPT Lantai 12 Jln. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340
 Tel.021-3169703 Fax. 021-31924255

Gedung Geostech Lantai 2- Puspipstek. Jln. Raya Puspipstek, Serpong, Tangerang Selatan
 Tel.021-757091381 ext. 4086 Fax. 021-75791381

Situs Web : <http://www.kelair.bppt.go.id/>

PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi Jurnal Air Indonesia Volume 10 Nomor 2 kali ini memuat 5 (Lima) artikel dengan judul Aplikasi Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Kombinasi Biofilter Aerobik Media Plastik Sarang Tawon Dan Biofilter Media Kerikil Dengan Aliran Ke Atas; Kondisi Kualitas Air Baku Instalasi Ngagel Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Surabaya; Inovasi Teknologi Air Minum Berbasis Masyarakat; Aplikasi Ipal Biofilter Pada Pengolahan Air Limbah Industri Makanan (Kapasitas 75 M³/Hari); Implementasi Unit Pengolah Air Minum Untuk Menghilangkan Kadar Mangan (Mn) Tinggi, Studi Kasus : Implementasi Pengolah Air Siap Minum di Pondok Pesantren Ummul Quro, Kabupaten Trenggalek.

Redaksi sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dan menerima tulisan dari para peneliti, akademisi maupun praktisi yang merupakan hasil penelitian, informasi teknologi maupun gagasan tentang masalah teknologi pengelolaan air bersih dan limbah cair, air proses industri serta pengelolaan sumber daya air dan lingkungan, yang asli dan belum pernah dimuat di media cetak lain. Informasi lengkap dapat diperoleh di Sekretariat Redaksi Jurnal Air Indonesia.

Terima kasih.

Jakarta, September 2018

JURNAL AIR INDONESIA
Volume 10, Nomor 2, September 2018

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kumpulan Abstrak	iv
1. Aplikasi Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Kombinasi Biofilter Aerobik Media Plastik Sarang Tawon Dan Biofilter Media Kerikil Dengan Aliran Ke Atas, <i>Khalidah Nurul Azmi, Irma Gusniani Danumihardja, Nusa Idaman Said</i>	42 – 51
2. Kondisi Kualitas Air Baku Instalasi Ngagel Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Surabaya, <i>Nusa Idaman Said dan Dinda Rita Krishumartani Hartaja</i>	52 – 66
3. Inovasi Teknologi Air Minum Berbasis Masyarakat, <i>Wahyu Widayat</i>	67 – 78
4. Aplikasi Ipal Biofilter Pada Pengolahan Air Limbah Industri Makanan (Kapasitas 75 M ³ /Hari), <i>Robertus Haryoto Indriatmoko, Ikbai, Rudi Nugroho, Setiyono</i>	79 – 89
5. Implementasi Unit Pengolah Air Minum Untuk Menghilangkan Kadar Mangan (Mn) Tinggi Studi Kasus : Implementasi Pengolah Air Siap Minum di Pondok Pesantren Ummul Quro, Kabupaten Trenggalek, <i>Imam Setiadi dan Satmoko Yudo</i>	90 – 96

KUMPULAN ABSTRAK

JURNAL AIR INDONESIA
VOL. 10, NO. 2, September 2018

===== (1) =====

**APLIKASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
DOMESTIK MENGGUNAKAN KOMBINASI BIOFILTER
AEROBIK MEDIA PLASTIK SARANG TAWON DAN BIOFILTER
MEDIA KERIKIL DENGAN ALIRAN KE ATAS**

**Application Of Domestic Wastewater Treatment
Technology Using Combination Of Upflow Aerobic
Honeycomb Plastic Media Biofilter And Gravel Media
Biofilter**

Oleh:

Khalidah Nurul Azmi¹, Irma Gusniani Danumihardja¹, Nusa
Idaman Said²

¹ Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas
Indonesia, Depok, 164262, Indonesia

² Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek,
Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

E-mail: amirazaq@gmail.com ; nusaidamansaid@gmail.com

JAI, Vol. 10 No. 2, September 2018. Hal 42 - 51

Abstrak

Air limbah domestik memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran air di perkotaan karena penerapan pengolahannya belum optimal. Penelitian kombinasi biofilter aerobik dengan media plastik sarang tawon (MPST) dan media kerikil (MK) dilakukan untuk mengolah air limbah domestik. Pemilihan proses mempertimbangkan baku mutu dan sasaran penerapannya untuk skala individual. Kombinasi pada HRT 24 jam menurunkan COD, NH4-N, TSS masing-masing 84,09%, 81,62%, 93,9%. Pada HRT 36 jam, menurunkan COD, NH4-N, TSS masing-masing 76,68%, 97,67%, 85,04%. Efisiensi dipengaruhi oleh variasi HRT dan perlakuan pada HRT 24 jam untuk meningkatkan kinerja reaktor, yaitu perubahan HRR dan tipe aerasi. Perubahan HRR dari 1 ke 0,25 (aerasi samping) meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan COD dari 81,5% menjadi 88,05%, NH4-N dari 77,23% menjadi 81,7%, TSS dari 93,43% menjadi 96,35%. Perubahan tipe aerasi dari aerasi samping menjadi aerasi merata (HRR 0,25) meningkatkan kinerja reaktor dalam menurunkan NH4-N dari 81,7% menjadi 89,56%, sementara COD turun dari 88,05% menjadi 82,22% dan TSS turun dari 96,35% menjadi 90,66%. HRT 36 jam dipilih sebagai HRT optimum dengan aerasi merata dan HRR 0,25. Hal ini terkait efisiensi penurunan NH4-N yang sangat tinggi karena DO >2 mg/L dengan aerasi merata dan dalam HRT yang lebih lama, serta semua parameter berada di bawah baku mutu.

Kata kunci : air limbah domestik; biofilter aerobik; efisiensi penurunan; HRT

Abstract

Domestic wastewater contributes greatly to water pollution in urban because application of treatment has not been optimal. Research of aerobic biofilter combination with honeycomb plastic media (MPST) and gravel media (MK) to treat domestic wastewater was done. Selection of process considered effluent standard and implementation for individual scale. Combination in HRT 24 hours reduced COD, NH4-N, TSS by 84,09%, 81,62%, 93,9%, respectively. In HRT 36 hours, reduced COD, NH4-N, TSS by 76,68%, 97,67%, 85,04%, respectively. Removal efficiencies were influenced by HRT variation and some treatments in HRT 24 hours to improve reactor performance, i.e. HRR and aeration type changes. HRR change from 1 to 0,25 (side aeration) improved reactor performance in reducing COD from 81,5% to 88,05%, NH4-N from 77,23% to 81,7%, TSS from 93,43% to 96,35%. Aeration type change from side aeration to fine aeration (HRR 0,25) increased reactor performance in reducing NH4-N from 81,7% to 89,56%, while COD decreased from 88,05% to 82,22% and TSS decreased from 96,35% to 90,66%. HRT 36 hours was selected as optimum HRT with fine aeration and HRR 0,25. This considered highly removal efficiency of NH4-N due to DO >2 mg/L with fine aeration and longer HRT, and all parameters below effluent standard.

Keywords : aerobic biofilter; domestic wastewater; HRT; removal efficiency

===== (2) =====

**KONDISI KUALITAS AIR BAKU INSTALASI NGAGEL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA
SURABAYA**

**The Condition Of The Raw Water Quality Of The Ngagel
Instalation Of Surabaya City Water Purification Plant**

Oleh:

Nusa Idaman Said dan Dinda Rita Krishumartani Hartaja

Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek,
Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

Email : nusaidamansaid@gmail.com ;
dindahartaja@gmail.com

JAI, Vol. 10 No. 2, September 2018. Hal 52 - 66

Abstrak

Saat ini PDAM Kota Surabaya mempunyai kapasitas pengolahan total sekitar 10.500 liter per detik yang terdiri dari beberapa instalasi yaitu IPA Karang Pilang I, IPA Karang Pilang II, IPA Karang Pilang III, IPA Ngagel I, IPA Ngagel II dan IPA Ngagel III. Kapasitas total instalasi pengolahan air Ngagel I sebesar 1800 liter per detik, dan Ngagel II sebesar 1000 liter per detik, sedangkan kapasitas instalasi pengolahan air Ngagel III sebesar 1.750 liter per detik. Air baku yang digunakan adalah air sungai yang diambil dari sungai Surabaya. Seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman dan perkembangan sektor

industri, mengakibatkan semakin tingginya tingkat pencemaran Sungai Surabaya. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya kualitas air oleh polutan khususnya polutan organik dari limbah domestik maupun limbah industri. Akibatnya Sungai Surabaya memiliki kualitas air baku yang kurang memenuhi ketentuan baku mutu yang dipersyaratkan sebagai air baku air minum. Untuk mengetahui kondisi tingkat pencemaran di dalam air sungai salah satu metoda yang banyak digunakan adalah dengan menentukan indeks pencemaran (IP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas air baku di intake Ngagel serta menentukan tingkat pencemaran dengan menggunakan metoda indeks pencemaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sampling kualitas air di intake Ngagel yang dilakukan oleh PDAM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dengan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran (IP), dapat diketahui bahwa tingkat pencemaran air di Intake Ngagel tahun 2015 - 2017 tergolong dalam pencemaran sedang hingga pencemaran berat. Parameter yang paling potensial menyebabkan tingkat pencemaran tersebut adalah COD, BOD, Zat Organik serta konsentrasi oksigen terlarut (DO). Konsentrasi polutan organik dalam sungai tersebut telah melebihi baku mutu air kelas I berdasarkan PP No 82 tahun 2001, yakni untuk peruntukan air baku air minum. Dari tahun 2015 hingga 2016, terjadi peningkatan tingkat pencemaran, tetapi pada tahun 2017 tingkat cemar cenderung sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas air baku di Intake Ngagel yang diambil dari Sungai Surabaya adalah dengan menggunakan sistem biofilter.

Dengan proses biofiltrasi konsentrasi polutan organik, amoniak, detergen, padatan tersuspensi, zat besi, mangan akan dapat diturunkan sehingga konsumsi bahan kimia khususnya koagulan dan khlor untuk pengolahan air minum menjadi berkurang. Dengan demikian biaya produksi pengolahan air juga akan menjadi berkurang. Dengan semakin rendahnya konsentrasi amoniak di dalam air baku, maka penggunaan khlor juga akan semakin sedikit, sehingga kemungkinan terjadinya senyawa hasil samping khlorinasi misalnya trihalometan juga semakin kecil.

Kata Kunci : Biofilter, IPA, Kualitas Air

Abstract

Currently Surabaya City Drinking Water Company has a total processing capacity of around 10,500 liters per second consisting of several installations namely Karang Pilang I, Karang Pilang II, Karang Pilang III, Ngagel I, Ngagel II and Ngagel III Plant. The total capacity of the Ngagel I Plant is 1800 liters per second, and Ngagel II Plant is 1000 liters per second, while the installation capacity of the Ngagel III Plant is 1,750 liters per second. The raw water used is river water taken from the Surabaya river. Along with the rapid growth of settlements and the development of the industrial sector, resulting in higher levels of pollution in the Surabaya River. This affects the decreasing quality of water by pollutants, especially organic pollutants from domestic and industrial waste. As a result, Surabaya River has raw water quality that does not meet the quality standard requirements required as raw water for drinking water. To

determine the condition of the level of pollution in river water, one method that is widely used is to determine the pollution index (IP). This study aims to determine the condition of the quality of raw water in the Ngagel intake and determine the level of pollution using the pollution index method. This research was conducted using water quality sampling data at the Ngagel intake carried out by PDAMs from 2015 to 2017. By calculating the Pollution Index (IP), it can be seen that the level of water pollution in the Ngagel Intake in 2015 - 2017 is classified as moderate to heavy pollution. The most potential parameter causes the level of pollution is COD, BOD, Organic Substance and dissolved oxygen concentration (DO). The concentration of organic pollutants in the river has exceeded class I water quality standards based on PP No. 82 of 2001, namely for allotment of raw water for drinking water. From 2015 to 2016, there was an increase in pollution levels, but in 2017 the level of contamination tended to decrease slightly compared to the previous 2 (two) years. One alternative to improve the quality of raw water in the Ngagel intake that is taken from the Surabaya River is by using a biofilter system.

With the biofiltration process of concentrations of organic pollutants, ammonia, detergents, suspended solids, iron, manganese will be reduced so that the consumption of chemicals, especially coagulants and chlorine for processing drinking water is reduced. Thus the cost of producing water treatment will also be reduced. With the lower concentration of ammonia in raw water, the use of chlorine will also be less, so the possibility of the occurrence of chlorination by-products such as trihalomethane is also getting smaller.

Keywords: Biofilter, WTP, Water Quality

=====3)=====

INOVASI TEKNOLOGI AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

Innovation Of Drinking Water Technology Based On Community

Oleh :

Wahyu Widayat

Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

Email: wdytwahyuw09@gmail.com

JAI, Vol. 10 No. 2, September 2018. Hal 67 - 78

Abstrak

Sumber air minum daerah padat penduduk dan masyarakat pesisir dipenuhi dari air permukaan atau sumur dalam. Air permukaan dipengaruhi oleh pasang air laut, sehingga hampir sepanjang waktu dalam setahun kualitas airnya payau bahkan asin. Disamping konsentrasi garam yang tinggi, kualitas air sumur dalam juga buruk yaitu mengandung zat organik, besi dan mangan tinggi, hal ini disebabkan oleh struktur tanah dan sanitasi lingkungan yang buruk dari masyarakat nelayan. Penggunaan air hujan sebagai sumber air alternatif dalam pemecahan masalah tersebut, terbatas untuk memenuhi kebutuhan air minum di

musim penghujan. Alternatif lain, masyarakat harus mencari dari daerah lain yang jauh dari rumah mereka atau membeli air dengan harga mahal. Untuk memecahkan masalah kritis ini diperlukan penerapan teknologi pengolahan air yang sesuai. Teknologi pengolahan air ini harus menghasilkan air minum yang memenuhi standar teknis dan teknologi yang aplikatif, mudah dan murah dalam operasi dan pemeliharaan karena diharapkan masyarakat di daerah itu dapat mengelola, mengoperasikan dan maintainance. Teknologi osmosa balik untuk mengolah air asin menjadi air minum merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat teknis kesehatan dan hasil pengelolaannya dapat meningkatkan derajat sosial maupun ekonomi masyarakat nelayan.

Kata Kunci : air minum, air asin, masyarakat pesisir, osmosa balik, padat penduduk

Abstract

Drinking water sources in densely populated and coastal communities, are coming from surface water and deep wells. Surface water source is affected by tidal; therefore the water is salty or brackish most of the year. Beside the high salt concentration, the water quality is poor which contains organic matter, iron and manganese. These poor qualities are caused by the nature of their soil structure and poor sanitation. Rainy water is one of the alternative sources but limited only in the rainy season. The other alternatives are people look for fresh water which quite distant from the residence or buy fresh water with expensive price. The technology to solve this problem is required to meet water requirements. The water treatment technology shall meet the criteria, such as the product meet the standard, easy for operational and maintenance, and also low cost effective. Reverse osmosis is one of the alternative technologies to treat brackish or salty water into drinking water which fulfill the health regulation standard and can increase of social and economic community of fishermen

Keywords: brackish water, coastal communities densely populated, drinking water, reverse osmosis

===== (4) =====

APLIKASI IPAL BIOFILTER PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI MAKANAN (KAPASITAS 75 M³/HARI)

Application Of Biofilter Wwtp For Treatment Of Food Industry Waste Water (Capacity, 75 M³/Day)

Oleh:

Ikbal, Rudi Nugroho, Setiyono

Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

Email : irkh2000@yahoo.com ; rudi_nugroho@hotmail.com ; setiyonoi@hotmail.com

JAI, Vol. 10 No. 2, September 2018. Hal 79 – 89

Abstrak

Air limbah industri makanan berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan. Air limbah, terutama dari mencuci bahan baku, kegiatan memasak dan mencuci peralatan produksi. Polutan utama dalam air limbah adalah senyawa organik seperti karbohidrat, minyak, lemak, dan protein. PT. EBI adalah salah satu produsen makanan cepat saji, yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Untuk mengolah air limbah mereka, pada awalnya PT. EBI menggunakan WWTP Lumpur Aktif. Semakin meningkat kegiatan produksinya, jumlah air limbah yang dihasilkan juga bertambah. Akibatnya, IPAL yang ada tidak dapat mengolah air limbah, ditandai dengan penurunan kualitas produk yang diproses IPAL. Untuk mengatasi masalah ini, PT. EBI melakukan renovasi IPAL, yaitu mengganti IPAL Lumpur Aktif dengan IPA Biofilter. Inovasi ini memberikan hasil yang sangat positif. Kualitas produk olahan WWTP jauh lebih baik dan Standar Kualitas selalu terpenuhi. Hasil WWTP baru, konsentrasi polutan TSS menurun dari 340 mg / l menjadi 20 mg / l atau efisiensi pengobatan mencapai 94%, konsentrasi KMnO₄ menurun dari 883 mg / l menjadi 50 mg / l (efisiensi, 94%), konsentrasi COD turun dari 1.654 mg / l menjadi 75 mg / l (efisiensi, 95%) dan konsentrasi BOD₅ turun dari 392 mg / l menjadi 35 mg / l (efisiensi, 91%). Hasil ini menunjukkan bahwa IPAL Biofilter juga sangat efektif digunakan untuk mengolah air limbah industri makanan.

Kata Kunci: Air limbah industri makanan, instalasi pengolahan air limbah, biofilter, Baku Mutu Air Limbah

Abstract

Food industry wastewater contributes significantly to environmental pollution. Wastewater, mainly from washing raw materials, cooking activities and washing production equipment. The main pollutants in wastewater are organic compounds such as carbohydrates, oils, fats and proteins. PT. EBI is one of the fast food manufacturers, located in Ciracas, East Jakarta. To treat their wastewater, at first PT. EBI uses the Activated Sludge WWTP. Increasing production activities, the amount of waste water produced also increases. As a result, existing WWTP are unable to treat the wastewater, marked by a decline in the quality of WWTP processed product. To overcome this problem, PT. EBI conducted a renovation of WWTP, namely replacing the Activated Sludge WWTP with Biofilter WWTP. This innovation gives very positive results. The quality of WWTP processed product is much better and Quality Standards are always fulfilled. The results of the new WWTP, TSS pollutant concentrations decreased from 340 mg / l to 20 mg / l or treatment efficiency reached 94%, KMnO₄ concentration decreased from 883 mg / l to 50 mg / l (efficiency, 94%), COD concentration dropped from 1,654 mg / l to 75 mg / l (efficiency, 95%) and the BOD₅ concentration dropped from 392 mg / l to 35 mg / l (efficiency, 91%). These results indicate that IPAL Biofilter is also very effective to be used to treat food industry wastewater.

Keywords: Wastewater food industry, wastewater treatment plant, biofilter, Quality Standard of Wastewater

===== (5) =====

**IMPLEMENTASI UNIT PENGOLAH AIR MINUM UNTUK
MENGHILANGKAN KADAR MANGAN (Mn) TINGGI**
**Studi Kasus : Implementasi Pengolah Air Siap Minum di
Pondok Pesantren Ummul Quro, Kabupaten Trenggalek**

**Drinking Water Treatment Units Implementation To
Reduce High Mangan (Mn)**
**Case Study : Drinking Water Treatment Implementation at
Pondok Pesantren Ummul Quro, Kabupaten Trenggalek**

Oleh :

Imam Setiadi dan Satmoko Yudo

Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT, Kawasan Puspiptek,
Tangerang Selatan, 15314, Indonesia

Email : imam.setiadi@bppt.go.id ;
satmoko.yudo@bppt.go.id

JAI, Vol. 10 No. 2, September 2018. Hal 90 – 96

Abstrak

Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi yang belum dikembangkan secara optimal. Menurut data Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa daerah di Kecamatan Gandusari mempunyai potensi tambang mangan sekitar 1,03 juta ton. Desa Melis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di desa ini sumber air penduduk mengandung mangan (Mn) cukup tinggi. Mengonsumsi air yang mengandung mangan tinggi dapat mengganggu kesehatan. Salah satu cara untuk menurunkan kadar mangan tinggi dalam air adalah melakukan pengolahan air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, untuk itu Pusat Teknologi Lingkungan BPPT telah membangun pilot plan teknologi pengolahan air siap minum (Arsinum) di Pondok Pesantren Ummul Quro, Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Proses pengolahan air siap minum ini dapat mengurangi kadar mangan dan memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.

Kata kunci : Sumber air, mangan, pengolahan air siap minum (Arsinum)

Abstract

Trenggalek Regency, East Java Province is a region that has potential mining wealth that is spread in several locations that have not been developed optimally. According to data from the Office of Cooperatives, Industry, Trade, Mining and Energy, Trenggalek Regency shows that the area in Gandusari Subdistrict has a potential of around 1.03 million tons of manganese mine. Melis Village is one of the villages located in Gandusari Subdistrict, Trenggalek Regency, in this village the water source of the population containing manganese (Mn) is quite high. Consuming water containing high manganese can interfere with health. One way to reduce high levels of manganese in water is to do water treatment first before consumption, for that BPPT

Environmental Technology Center has built a pilot plan for ready-to-drink (Arsinum) water treatment technology at Ummul Quro Islamic Boarding School, Melis Village, Gandusari District, Regency Trenggalek. The processing of ready-to-drink water can reduce manganese levels and meet drinking water quality requirements issued by the Indonesian Ministry of Health Number 492 / MENKES / PER / IV / 2010.

Keywords : source of water, manganese, processing ready-to-drink water (Arsinum)